

УТВЕРЖДЕНО
И.о. директора Шиловского МУПТЭС


/Д.А.Новиков/
"17 июля" 2023


СОГЛАСОВАНО

Глава администрации муниципального
образования Шиловский муниципальный
район Рязанской области

/С.Д. Стерликов/
20__ г.


АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

*систем холодного, горячего водоснабжения и
водоотведения сельских поселений Шиловского района,
находящихся в хоз. ведении Шиловского МУПТЭС*

Оглавление

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:	3
По результатам камерального обследования выявлены следующие параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, или иные показатели объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, и (или) водоотведения ¹ :	8
2. По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы:	13
1) выявлены следующие дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:	13
2) оценка технического состояния, процент фактического износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в момент проведения обследования ² :	15
3) заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения:	27
4) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения:	27
5) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию:	40
3. Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующей централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами:	40
4. Рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:	41
Приложение № 1 Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки Артезианской скважины с. Занино-Починки Шиловского района на соответствие проектным параметрам качества питьевой воды (горячей воды), соответствующей требованиям действующих нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе с водопроводных станций и в распределительной водопроводной сети	46

Шилковским Муниципальным предприятием тепловых электрических сетей проведено техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения находящихся в хозяйственном Шилковского МУПТЭС. По результатам проведенного технического обследования составлен настоящий Акт технического обследования.

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

Артезианские скважины:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Артезианская скважина	д. Акулово д. Акулово
2	Артезианская скважина	д. Александровка ул. Луговая
3	Артезианская скважина	д. Бортниково колхоз им. Ленина
4	Артезианская скважина	д. Елизаветинка ул. Заводская (Крахмало-паточный комбинат)
5	Артезианская скважина	д. Елизаветинка ул. Полевая (50 м от правления колхоза)
6	Артезианская скважина	д. Иредь д. Иредь
7	Артезианская скважина	д. Малые Пекселы
8	Артезианская скважина	д. Полтавка Южная окраина
9	Артезианская скважина	д. Слобода На юг от село Колхоз Победа Октября
10	Артезианская скважина	д. Тайдаково Колхоз Победа Октября
11	Артезианская скважина	пос. Пролетарский
12	Артезианская скважина	с. Аделино
13	Артезианская скважина	с. Березово колхоз Новая Деревня
14	Артезианская скважина	с. Большие Пекселы
15	Артезианская скважина	с. Борки ГАЗПРОМ
16	Артезианская скважина	с. Борки ГАЗПРОМ
17	Артезианская скважина	с. Борки Западная окраина
18	Артезианская скважина	с. Боровое ул. Садовая (Лесничество)
19	Артезианская скважина	с. Боровое ул. Центральная (Совхоз Борьба)
20	Артезианская скважина	с. Дубровка ПСК Дубровка
21	Артезианская скважина	с. Ерахтур
22	Артезианская скважина	с. Ерахтур Колхоз имени Красной Армии
23	Артезианская скважина	с. Ерахтур Территория коммунального хозяйства
24	Артезианская скважина	с. Желудево ул. Заводская
25	Артезианская скважина	с. Желудево ул. Парковая
26	Артезианская скважина	с. Задубровье
27	Артезианская скважина	с. Занино-Починки
28	Артезианская скважина	с. Занино-Починки Лесхоз, отделение Комсомольская
29	Артезианская скважина	с. Илебники на юго-восточной окраине села
30	Артезианская скважина	с. Инякино Западная окраина
31	Артезианская скважина	с. Инякино Северная часть села
32	Артезианская скважина	с. Инякино Северо-восточная часть села
33	Артезианская скважина	с. Ирицы Совхоз Пролетарский
34	Артезианская скважина	с. Ирицы ул. Выдерга
35	Артезианская скважина	с. Константиново ул. Центральная
36	Артезианская скважина	с. Копаново база отдыха "Ока"
37	Артезианская скважина	с. Красный Холм в центре села
38	Артезианская скважина	с. Куземкино колхоз Красная Армия

39	Артезианская скважина	с. Куземкино колхоз Красная Армия
40	Артезианская скважина	с. Ладышкино правый берег долины
41	Артезианская скважина	с. Лунино
42	Артезианская скважина	с. Мосолово ул. Лесхозная
43	Артезианская скважина	с. Мосолово ул. Молодежная
44	Артезианская скважина	с. Мосолово ул. Совхозная
45	Артезианская скважина	с. Муратово Колхоз Победа Октября
46	Артезианская скважина	с. Наденно 300 метров на северо-запад от скотных дворов
47	Артезианская скважина	с. Нармушадь Колхоз Новая Жизнь
48	Артезианская скважина	с. Нармушадь Колхоз Новая Жизнь
49	Артезианская скважина	с. Пустополье колхоз им. Ленина
50	Артезианская скважина	с. Рубецоке в долине р. Ока
51	Артезианская скважина	с. Рясы Колхоз Победа Октября
52	Артезианская скважина	с. Сановка в 0,1 км западнее а/д Шиловое-Рязск
53	Артезианская скважина	с. Санское
54	Артезианская скважина	с. Санское Совхоз Санской
55	Артезианская скважина	с. Сасыкино ул. Новая (юго-восточная часть)
56	Артезианская скважина	с. Сасыкино ул. Новый поселок (Животноводческий комплекс)
57	Артезианская скважина	с. Сасыкино ул. Новый поселок (п. Молодежный)
58	Артезианская скважина	с. Свинчус
59	Артезианская скважина	с. Сельцо-Сергиевка с. Сельцо-Сергиевка
60	Артезианская скважина	с. Симакينو Юго-западная окраина
61	Артезианская скважина	с. Срезнево колхоз им. Ленина
62	Артезианская скважина	с. Терехово
63	Артезианская скважина	с. Терехово Колхоз Новый Путь
64	Артезианская скважина	с. Тимошкино северо-западная окраина села
65	Артезианская скважина	с. Тырново К западу от коровника
66	Артезианская скважина	с. Тырново Северо-восточная часть села
67	Артезианская скважина	с. Тырново Южная часть села
68	Артезианская скважина	с. Увяз
69	Артезианская скважина	с. Федосеево-Пустынь х.
70	Артезианская скважина	с. Юшта
71	Артезианская скважина	с. Юшта Совхоз Санской

Водонапорные башни:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Водонапорная башня	д. Акулово
2	Водонапорная башня	д. Александровка ул. Луговая
3	Водонапорная башня	д. Елизаветинка ул. Заводская
4	Водонапорная башня	д. Елизаветинка ул. Полевая
5	Водонапорная башня	д. Иредь
6	Водонапорная башня	д. Малые Пекселы
7	Водонапорная башня	д. Полтавка
8	Водонапорная башня	пос. Пролетарский
9	Водонапорная башня	с. Березово
10	Водонапорная башня	с. Большие Пекселы
11	Водонапорная башня	с. Борки

12	Водонапорная башня	с. Боровое ул. Садовая
13	Водонапорная башня	с. Дубровка
14	Водонапорная башня	с. Желудево
15	Водонапорная башня	с. Желудево ул. Заводская
16	Водонапорная башня	с. Занино-Починки
17	Водонапорная башня	с. Занино-Починки
18	Водонапорная башня	с. Занино-Починки
19	Водонапорная башня	с. Инякино
20	Водонапорная башня	с. Инякино
21	Водонапорная башня	с. Инякино
22	Водонапорная башня	с. Ирицы
23	Водонапорная башня	с. Ирицы
24	Водонапорная башня	с. Копаново
25	Водонапорная башня	с. Красный Холм
26	Водонапорная башня	с. Надеино
27	Водонапорная башня	с. Сановка
28	Водонапорная башня	с. Санское
29	Водонапорная башня	с. Сасыкино ул. Новая
30	Водонапорная башня	с. Сасыкино ул. Новая
31	Водонапорная башня	с. Свинчус
32	Водонапорная башня	с. Сельцо-Сергиевка
33	Водонапорная башня	с. Симакино
34	Водонапорная башня	с. Терехово
35	Водонапорная башня	с. Тимошкино
36	Водонапорная башня	с. Тырново
37	Водонапорная башня	с. Тырново
38	Водонапорная башня	с. Тырново
39	Водонапорная башня	с. Увяз
40	Водонапорная башня	с. Федосеево-Пустынь

Водопроводные сети (ХВС):

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Акулово
2	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Александровка ул. Луговая
3	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Бортинково
4	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Елизаветинка ул. Заводская
5	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Елизаветинка ул. Полевая
6	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Иредь
7	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Малые Пекселы
8	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Полтавка
9	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Слобода
10	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Тайдаково
11	Водопроводная сеть (ХВС)	пос. Пролетарский
12	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Березово
13	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Большие Пекселы

14	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Борки
15	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Борки
16	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Боровое
17	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Боровое ул. Садовая
18	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Дубровка
19	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ерахтур
20	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ерахтур
21	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Желудево
22	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Задубровье
23	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Занино-Починки
24	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Занино-Починки
25	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Илебники
26	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Инякино
27	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Инякино ул. Озерная, ул. Романова, ул. Полевая, ул. Любовка
28	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Инякино ул. Сергиевка
29	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ирицы
30	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ирицы
31	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Константиново
32	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Копаново
33	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Красный Холм
34	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Куземкино
35	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ладышкино
36	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Лунино
37	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Больничная
38	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Колбасина
39	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Колбасина
40	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Лесхозная
41	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Молодежная
42	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Рощина - ул. Прудовая
43	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Советская
44	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Совхозная
45	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Муратово
46	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Наденино
47	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Нармушадь
48	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Пустополье
49	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Рубецоке
50	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Рясы
51	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сановка
52	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Санское
53	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сасыкино
54	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сасыкино ул. Молодежная и ул. Новая
55	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Свинчус
56	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сельцо-Сергиевка
57	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Симаккино
58	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Срезнево
59	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Терехово
60	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тимошкино
61	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тимошкино
62	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тырново
63	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тырново
64	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тырново

65	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Увяз
66	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Федосеево-Пустынь
67	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Юшта
68	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Юшта
69	Водопроводная сеть (ХВС)	С.Аделино
70	Водопроводная сеть (ХВС)	С.Аделино

Водопроводные сети (ГВС):

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Водопроводная сеть (ГВС)	с. Борки
2	Водопроводная сеть (ГВС)	с.Задубровье

Здания котельной:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Здание котельной	с. Борки

Канализационные насосные станции:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Канализационная насосная станция	д. Иредь
2	Канализационная насосная станция	с. Задубровье ул. Заводская
3	Канализационная насосная станция	с. Инякино
4	Канализационная насосная станция	с. Мосолово ул. Рощина
5	Канализационная насосная станция	с. Сасыкино
6	Канализационная насосная станция	с.Мосолово, ул.Совхозная
7	Канализационная насосная станция	с. Борки

Канализационные сети:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Канализационная сеть	с. Борки
2	Канализационная сеть	с. Задубровье
3	Канализационная сеть	с. Инякино ул. Озерная
4	Канализационная сеть	с. Константиново
5	Канализационная сеть	с. Красный Холм
6	Канализационная сеть	с. Мосолово ул. Рощина
7	Канализационная сеть	с. Мосолово ул. Совхозная
8	Канализационная сеть	С.Аделино ул. Садовая, ул. Звездная
9	Канализационная сеть	С.Аделино ул. Центральная

Коллекторы канализационные:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Коллектор канализационный	д. Иредь
2	Коллектор канализационный	с. Сасыкино ул. Молодежная и ул. Новая

Очистные сооружения:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Очистное сооружение	с. Борки
2	Очистное сооружение	с. Мосолово ул. Рощина

Тепловой пункт:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Тепловой пункт	с.Задубровье

Организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатирующая объекты, в отношении которых проводится техническое обследование: Шиловское МУПТЭС.

По результатам камерального обследования выявлены следующие параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, или иные показатели объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, и (или) водоотведения¹:

Артезианские скважины:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Год бурения	Глубина
1	Артезианская скважина	д. Акулово	1963	173
2	Артезианская скважина	д. Александровка ул. Луговая	1971	200
3	Артезианская скважина	д. Бортиково колхоз им. Ленина	1966	110
4	Артезианская скважина	д. Елизаветинка ул. Заводская (Крахмало-паточный комбинат)	1971	175
5	Артезианская скважина	д. Елизаветинка ул. Полевая (50 м от правления колхоза)	1965	145
6	Артезианская скважина	д. Иредь д. Иредь	1975	145
7	Артезианская скважина	д. Малые Пексёлы	н/д	73
8	Артезианская скважина	д. Полтавка Южная окраина	1982	180
9	Артезианская скважина	д. Слобода На юг от село Колхоз Победа Октября	1974	85
10	Артезианская скважина	д. Тайдаково Колхоз Победа Октября	1971	102
11	Артезианская скважина	пос. Пролетарский	н/д	н/д
12	Артезианская скважина	с. Аделино	1989	240
13	Артезианская скважина	с. Березово колхоз Новая Деревня	1993	125
14	Артезианская скважина	с. Большие Пексёлы	1958	40
15	Артезианская скважина	с. Борки ГАЗПРОМ	1994	185
16	Артезианская скважина	с. Борки ГАЗПРОМ	2011	184
17	Артезианская скважина	с. Борки Западная окраина	1969	220
18	Артезианская скважина	с. Боровое ул. Садовая (Лесничество)	1972	185
19	Артезианская скважина	с. Боровое ул. Центральная (Совхоз Борьба)	1977	173
20	Артезианская скважина	с. Дубровка ПСК Дубровка	2000	150
21	Артезианская скважина	с. Ерахтур	1966	14
22	Артезианская скважина	с. Ерахтур Колхоз имени Красной Армии	1978	50
23	Артезианская скважина	с. Ерахтур Территория коммунального хозяйства	1958	33
24	Артезианская скважина	с. Желудево ул. Заводская	2013	130

25	Артезианская скважина	с. Желудево ул. Парковая	1982	118
26	Артезианская скважина	с. Задубровье	1986	140
27	Артезианская скважина	с. Занино-Починки	1969	25
28	Артезианская скважина	с. Занино-Починки Лесхоз, отделение Комсомольская	1959	41
29	Артезианская скважина	с. Илебники на юго-восточной окраине села	1977	120
30	Артезианская скважина	с. Инякино Западная окраина	1977	170
31	Артезианская скважина	с. Инякино Северная часть села	1982	180
32	Артезианская скважина	с. Инякино Северо-восточная часть села	1971	161
33	Артезианская скважина	с. Ирицы Совхоз Пролетарский	1958	175
34	Артезианская скважина	с. Ирицы ул. Выдерга	1972	160
35	Артезианская скважина	с. Константиново ул. Центральная	1968	90
36	Артезианская скважина	с. Копаново база отдыха «Ока»	1967	175
37	Артезианская скважина	с. Красный Холм в центре села	1968	80
38	Артезианская скважина	с. Куземкино колхоз Красная Армия	1970	62
39	Артезианская скважина	с. Куземкино колхоз Красная Армия	1978	70
40	Артезианская скважина	с. Ладышкино правый берег долины	1965	56
41	Артезианская скважина	с. Лунино	н/д	105
42	Артезианская скважина	с. Мосолово ул. Лесхозная	н/д	96
43	Артезианская скважина	с. Мосолово ул. Молодежная	н/д	103
44	Артезианская скважина	с. Мосолово ул. Совхозная	н/д	96
45	Артезианская скважина	с. Муратово Колхоз Победа Октября	1980	115
46	Артезианская скважина	с. Наденно 300 метров на северо-запад от скотных дворов	1962	145,5
47	Артезианская скважина	с. Нармушадь Колхоз Новая Жизнь	1967	198
48	Артезианская скважина	с. Нармушадь Колхоз Новая Жизнь	1982	200
49	Артезианская скважина	с. Пустополье колхоз им. Ленина	1971	103
50	Артезианская скважина	с. Рубецоке в долине р.Ока	1978	50
51	Артезианская скважина	с. Рясы Колхоз Победа Октября	1986	82
52	Артезианская скважина	с. Сановка в 0,1 км западнее а/д Шилово-Рязск	2011	110
53	Артезианская скважина	с. Санское	н/д	120
54	Артезианская скважина	с. Санское Совхоз Санской	1960	110
55	Артезианская скважина	с. Сасыкино ул. Новая (юго-восточная часть)	1989	120
56	Артезианская скважина	с. Сасыкино ул. Новый поселок (Животноводческий комплекс)	1973	115
57	Артезианская скважина	с. Сасыкино ул. Новый поселок (п.Молодежный)	1990	130
58	Артезианская скважина	с. Свинчус	н/д	120
59	Артезианская скважина	с. Сельцо-Сергиевка с. Сельцо- Сергиевка	1971	181
60	Артезианская скважина	с. Симакрино Юго-западная окраина	1970	40
61	Артезианская скважина	с. Срезнево колхоз им. Ленина	197	72
62	Артезианская скважина	с. Терехово	н/д	60
63	Артезианская скважина	с. Терехово Колхоз Новый Путь	1976	150
64	Артезианская скважина	с. Тимошкино северо-западная окраина села	2010	122,5
65	Артезианская скважина	с. Тырново К западу от коровника	1982	170
66	Артезианская скважина	с. Тырново Северо-восточная часть села	1964	142,5
67	Артезианская скважина	с. Тырново Южная часть села	1954	172
68	Артезианская скважина	с. Увяз	1986	40

69	Артезианская скважина	с. Федосеево-Пустынь х	н/д	120
70	Артезианская скважина	с. Юшта	н/д	120
71	Артезианская скважина	с. Юшта Совхоз Санской	1967	120

Водонапорные башни:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Высота, м	Объем, м3	Площадь м2
1	Водонапорная башня	д. Акулово	10	х	х
2	Водонапорная башня	д. Александровка ул. Луговая	х	15	х
3	Водонапорная башня	д. Елизаветинка ул. Заводская	х	15	х
4	Водонапорная башня	д. Елизаветинка ул. Полевая	х	15	х
5	Водонапорная башня	д. Иредь	х	25	х
6	Водонапорная башня	д. Малые Пекселы	х	20	х
7	Водонапорная башня	д. Полтавка	х	15	х
8	Водонапорная башня	пос. Пролетарский	х	10	х
9	Водонапорная башня	с. Березово	х	25	х
10	Водонапорная башня	с. Большие Пекселы	х	10	х
11	Водонапорная башня	с. Борки	х	15	х
12	Водонапорная башня	с. Боровое ул. Садовая	х	15	х
13	Водонапорная башня	с. Дубровка	18	х	х
14	Водонапорная башня	с. Желудево	х	25	х
15	Водонапорная башня	с. Желудево ул. Заводская	х	15	х
16	Водонапорная башня	с. Занино-Починки	х	20	х
17	Водонапорная башня	с. Занино-Починки	х	20	х
18	Водонапорная башня	с. Занино-Починки	х	20	х
19	Водонапорная башня	с. Инякино	х	15	х
20	Водонапорная башня	с. Инякино	х	15	х
21	Водонапорная башня	с. Инякино	х	15	х
22	Водонапорная башня	с. Ирицы	х	10	х
23	Водонапорная башня	с. Ирицы	х	10	х
24	Водонапорная башня	с. Копаново	х	15	х
25	Водонапорная башня	с. Красный Холм	х	25	х
26	Водонапорная башня	с. Надеино	х	10	х
27	Водонапорная башня	с. Сановка	12	25	х
28	Водонапорная башня	с. Санское	х	х	35,2
29	Водонапорная башня	с. Сасыкино ул. Новая	х	25	х
30	Водонапорная башня	с. Сасыкино ул. Новая	х	25	х
31	Водонапорная башня	с. Свинчус	х	15	х
32	Водонапорная башня	с. Сельцо-Сергиевка	х	15	х
33	Водонапорная башня	с. Симакино	х	15	х
34	Водонапорная башня	с. Терехово	х	25	х
35	Водонапорная башня	с. Тимошкино	15	х	х
36	Водонапорная башня	с. Тырново	10	х	х
37	Водонапорная башня	с. Тырново	10	х	х
38	Водонапорная башня	с. Тырново	15	х	х
39	Водонапорная башня	с. Увяз	х	10	х
40	Водонапорная башня	с. Федосеево-Пустынь	х	х	2,3

Водопроводные сети (ХВС):

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Протяженность, м
1	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Акулово	1232
2	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Александровка ул. Луговая	754
3	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Бортниково	1121
4	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Елизаветинка ул. Заводская	424
5	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Елизаветинка ул. Полевая	1133
6	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Иредь	3048
7	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Малые Пексёлы	1474
8	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Полтавка	840
9	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Слобода	836
10	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Тайдаково	2746
11	Водопроводная сеть (ХВС)	пос. Пролетарский	1243
12	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Березово	5863
13	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Большие Пексёлы	3063
14	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Борки	3349
15	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Борки	7219
16	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Боровое	4910
17	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Боровое ул. Садовая	767
18	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Дубровка	3339
19	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ерахтур	35
20	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ерахтур	13215
21	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Желудево	6786
22	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Задубровье	2233
23	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Занино-Починки	3617
24	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Занино-Починки	962
25	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Илебники	2150
26	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Инякино	4910
27	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Инякино ул. Озерная, ул. Романова, ул. Полевая, ул. Любовка	7113
28	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Инякино ул. Сергневка	1243
29	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ирицы	4392
30	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ирицы	714
31	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Константиново	2025
32	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Копаново	2778
33	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Красный Холм	8210
34	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Куземкино	5999
35	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ладышкино	1423
36	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Лунино	700
37	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Больничная	1134
38	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Колбасина	286
39	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Колбасина	135
40	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Лесхозная	1060
41	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Молодежная	1019
42	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Рощина – ул. Прудовая	1244
43	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Советская	740
44	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Совхозная	898
45	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Муратово	4020
46	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Надеино	1969
47	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Нармушадь	15057
48	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Пустополье	3634

49	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Рубецоке	1820
50	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Расы	2697
51	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сановка	6950
52	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Санское	11250
53	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сасыкино	9694
54	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сасыкино ул. Молодежная и ул. Новая	2469
55	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Свинчус	5192
56	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сельцо-Сергиевка	3077
57	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Симакино	1036
58	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Срезнево	1895
59	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Терехово	6720
60	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тимошкино	4493
61	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тимошкино	3923
62	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тырново	2687
63	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тырново	1984
64	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тырново	2447
65	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Увяз	1952
66	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Федосеево-Пустынь	5756
67	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Юшта	7256
68	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Юшта	6738
69	Водопроводная сеть (ХВС)	С.Аделино	4227
70	Водопроводная сеть (ХВС)	С.Аделино	1925

Водопроводные сети (ГВС):

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Протяженность, м
1	Водопроводная сеть (ГВС)	с. Борки	910
2	Водопроводная сеть (ГВС)	с.Задубровье	70

Здание котельной:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Площадь м2
1	Здание котельной	с. Борки	297,5

Канализационные насосные станции:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Площадь м2
1	Канализационная насосная станция	д. Иредь	20
2	Канализационная насосная станция	с. Задубровье ул. Заводская	20,4
3	Канализационная насосная станция	с. Инякино	48
4	Канализационная насосная станция	с. Мосолово ул. Рощина	н/д
5	Канализационная насосная станция	с. Сасыкино	33,4
6	Канализационная насосная станция	с.Мосолово, ул.Совхозная	н/д
7	Канализационная насосная станция	с. Борки	385,6

Канализационные сети:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Протяженность, м
1	Канализационная сеть	с. Борки	7740

2	Канализационная сеть	с. Задубровье	825
3	Канализационная сеть	с. Инякино ул. Озерная	598
4	Канализационная сеть	с. Константиново	1470
5	Канализационная сеть	с. Красный Холм	1437
6	Канализационная сеть	с. Мосолово ул. Рощина	532,33
7	Канализационная сеть	с. Мосолово ул. Совхозная	645
8	Канализационная сеть	С.Аделино ул. Садовая, ул. Звездная	256
9	Канализационная сеть	С.Аделино ул. Центральная	768

Коллекторы канализационные:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Протяженность, м
1	Коллектор канализационный	д. Ирель	920
2	Коллектор канализационный	с. Сасыкино ул. Молодежная и ул. Новая	1486

Очистные сооружения:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Площадь м2
1	Очистное сооружение	с. Борки	974,9
2	Очистное сооружение	с. Мосолово ул. Рощина	645,0

Тепловой пункт:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Площадь м ²
1	Тепловой пункт	с.Задубровье	31,2

2. По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы:

1) выявлены следующие дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:

➤ Выявлена частичная коррозия водопроводных сетей:

Водопроводные сети (ХВС):

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта
1	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Акулово
2	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Александровка ул. Луговая
3	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Боргниново
4	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Елизаветинка ул. Заводская
5	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Елизаветинка ул. Полевая
6	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Ирель
7	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Малые Пекселы
8	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Полтавка
9	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Слобода
10	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Тайдаково
11	Водопроводная сеть (ХВС)	пос. Пролетарский
12	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Березово

13	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Большие Пексёлы
14	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Борки
15	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Борки
16	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Боровое
17	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Боровое ул. Саловая
18	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Дубровка
19	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ерахтур
20	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ерахтур
21	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Желудево
22	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Задубровье
23	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Занино-Починки
24	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Занино-Починки
25	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Илебники
26	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Инякино
27	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Инякино ул. Озерная, ул. Романова, ул. Полевая, ул. Любовка
28	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Инякино ул. Сергиевка
29	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ирицы
30	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ирицы
31	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Константиново
32	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Копаново
33	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Красный Холм
34	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Куземкино
35	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ладышкино
36	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Лунино
37	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Больничная
38	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Колбасина
39	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Колбасина
40	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Лесхозная
41	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Молодежная
42	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Рощина – ул. Прудовая
43	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Советская
44	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Совхозная
45	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Муратово
46	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Надеино
47	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Нармушаль
48	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Пустополье
49	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Рубецоке
50	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Рясы
51	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Санское
52	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сасыкино
53	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сасыкино ул. Молодежная и ул. Новая
54	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Свиноуе
55	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сельцо-Сергиевка
56	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Симакينو
57	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Срезнево
58	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тырново
59	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тырново
60	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тырново
61	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Увяз
62	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Федосеево-Пустынь
63	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Юшта

64	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Юшта
65	Водопроводная сеть (ХВС)	С.Аделино
66	Водопроводная сеть (ХВС)	С.Аделино

Фотоматериалы и результаты инструментальных исследований (испытаний, измерений) представлены в приложении № 1 к настоящему Акту;

2) оценка технического состояния, процент фактического износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в момент проведения обследования²:

Артезианские скважины:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Технические характеристики	Количество, ед.	Оценка технического состояния	Процент износа, %
1	Артезианская скважина	д. 15 кулов од. Акулово	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
2	Артезианская скважина	д. Александровка ул. Луговая	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
3	Артезианская скважина	д. Бортниково колхоз им. Ленина	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
4	Артезианская скважина	д. Елизаветинка ул. Заводская (Крахмало-паточный комбинат)	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
5	Артезианская скважина	д. Елизаветинка ул. Полевая (50 м от правления колхоза)	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
6	Артезианская скважина	д. Иредь д. Иредь	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	80
7	Артезианская скважина	д. Малые Пекселы	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
8	Артезианская скважина	д. Полтавка Южная окраина	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	80
9	Артезианская скважина	д. Слобода На юг он село Колхоз Победа Октября	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	80
10	Артезианская скважина	д. Тайдаково Колхоз Победа Октября	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
11	Артезианская скважина	пос. Пролетарский	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
12	Артезианская скважина	С. Аделино	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	60

13	Артезианская скважина	с. Березово колхоз Новая Деревня	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	60
14	Артезианская скважина	с. Большие Пекселы	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
15	Артезианская скважина	с. Борки ГАЗПРОМ	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	60
16	Артезианская скважина	с. Борки ГАЗПРОМ	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	20
17	Артезианская скважина	с. Борки Западная окраина	Установлен насос ЭЦВ 8-16-140	1	Удовлетворительное	90
18	Артезианская скважина	с. Боровое ул. Садовая (Лесничество)	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
19	Артезианская скважина	с. Боровое ул. Центральная (Совхоз Борьба)	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	80
20	Артезианская скважина	с. Дубровка ПСК Дубровка	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	30
21	Артезианская скважина	с. Ерахтур	Установлен насос ЭЦВ 6-10-80	1	Удовлетворительное	90
22	Артезианская скважина	с. Ерахтур Колхоз имени Красной Армии	Установлен насос ЭЦВ 8-16-140	1	Удовлетворительное	80
23	Артезианская скважина	с. Ерахтур Территория коммунального хозяйства	Установлен насос ЭЦВ 8-16-140	1	Удовлетворительное	90
24	Артезианская скважина	с. Желудево ул. Заводская	Установлен насос ЭЦВ 6-16-140	1	Удовлетворительное	20
25	Артезианская скважина	с. Желудево ул. Парковая	Установлен насос ЭЦВ 8-25-110	1	Удовлетворительное	80
26	Артезианская скважина	с. Задубровье	Установлен насос ЭЦВ 6-16-140	1	Удовлетворительное	80
27	Артезианская скважина	с. Занино-Починки	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
28	Артезианская скважина	с. Занино-Починки Лесхоз, отделение Комсомольская	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
29	Артезианская скважина	с. Илебники на юго-восточной окраине села	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	80
30	Артезианская скважина	с. Инякино Западная окраина	Установлен насос ЭЦВ 6-	1	Удовлетворительное	80

			10-110			
31	Артезианская скважина	с. Инякино Северная часть села	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	80
32	Артезианская скважина	с. Инякино Северо-восточная часть села	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
33	Артезианская скважина	с. Ирицы Совхоз Пролетарский	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
34	Артезианская скважина	с. Ирицы ул. Выдерга	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
35	Артезианская скважина	с. Константиново ул. Центральная	Установлен насос ЭЦВ 6-16-140	1	Удовлетворительное	90
36	Артезианская скважина	с. Копаново база отдыха «Ока»	Установлен насос ЭЦВ 6-10-80	1	Удовлетворительное	90
37	Артезианская скважина	с. Красный Холм в центре села	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
38	Артезианская скважина	с. Куземкино колхоз Красная Армия	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
39	Артезианская скважина	с. Куземкино колхоз Красная Армия	Установлен насос ЭЦВ 6-16-140	1	Удовлетворительное	80
40	Артезианская скважина	с. Ладышкино правый берег долины	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
41	Артезианская скважина	с. Лунино	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
42	Артезианская скважина	с. Мосолово ул. Лесхозная	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
43	Артезианская скважина	с. Мосолово ул. Молодежная	Установлен насос ЭЦВ 6-16-140	1	Удовлетворительное	90
44	Артезианская скважина	с. Мосолово ул. Совхозная	Установлен насос ЭЦВ 6-16-140	1	Удовлетворительное	90
45	Артезианская скважина	с. Муратово Колхоз Победа Октября	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	80
46	Артезианская скважина	с. Наденно 300 метров на северо-запад от скотных дворов	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
47	Артезианская скважина	с. Нармушадь Колхоз Новая Жизнь	Установлен насос ЭЦВ 8-16-140	1	Удовлетворительное	90
48	Артезианская	с. Нармушадь	Установлен	1	Удовлетворительн	80

	скважина	Колхоз Новая Жизнь	насос ЭЦВ 8-16-140		ое	
49	Артезианская скважина	с. Пустополье колхоз им. Ленина	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
50	Артезианская скважина	с. Рубецоке в долине р.Ока	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	80
51	Артезианская скважина	с. Рясы Колхоз Победа Октября	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	80
52	Артезианская скважина	с. Сановка в 0,1 км западнее а/д Шилов-Рязск	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	20
53	Артезианская скважина	с. Санское	Установлен насос ЭЦВ 6-16-140	1	Удовлетворительное	90
54	Артезианская скважина	с. Санское Совхоз Санской	Установлен насос ЭЦВ 6-16-140	1	Удовлетворительное	90
55	Артезианская скважина	с. Сасыкино ул. Новая (юго-восточная часть)	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	60
56	Артезианская скважина	с. Сасыкино ул. Новый поселок (Животноводческий комплекс)	Установлен насос ЭЦВ 9-25-100	1	Удовлетворительное	90
57	Артезианская скважина	с. Сасыкино ул. Новый поселок (п.Молодежный)	Установлен насос ЭЦВ 6-16-140	1	Удовлетворительное	60
58	Артезианская скважина	с. Свинчус	Установлен насос ЭЦВ 6-10-80	1	Удовлетворительное	90
59	Артезианская скважина	с. Сельцо-Сергиевка с. Сельцо-Сергиевка	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
60	Артезианская скважина	с. Симакино Юго-западная окраина	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
61	Артезианская скважина	с. Срезнево колхоз им. Ленина	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
62	Артезианская скважина	с. Терехово	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
63	Артезианская скважина	с. Терехово Колхоз Новый Путь	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	80
64	Артезианская скважина	с. Тимошкино северо-западная окраина села	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	20
65	Артезианская скважина	с. Тыриново К западу от коровника	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	80

66	Артезианская скважина	с. Тырново Северо-восточная часть села	Установлен насос ЭЦВ 6-16-110	1	Удовлетворительное	90
67	Артезианская скважина	с. Тырново Южная часть села	Установлен насос ЭЦВ 6-16-110	1	Удовлетворительное	90
68	Артезианская скважина	с. Увяз	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	80
69	Артезианская скважина	с. Федосеево-Пустынь х	Установлен насос ЭЦВ 6-10-110	1	Удовлетворительное	90
70	Артезианская скважина	с. Юшта	Установлен насос ЭЦВ 6-16-140	1	Удовлетворительное	90
71	Артезианская скважина	с. Юшта Совхоз Санской	Установлен насос ЭЦВ 6-16-140	1	Удовлетворительное	90

Водонапорные башни:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Технические характеристики	Количество, ед.	Оценка технического состояния	Процент износа, %
1	Водонапорная башня	д. Акулово	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
2	Водонапорная башня	д. Александровка ул. Луговая	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
3	Водонапорная башня	д. Елизаветинка ул. Заводская	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
4	Водонапорная башня	д. Елизаветинка ул. Полевая	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
5	Водонапорная башня	д. Иредь	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
6	Водонапорная башня	д. Малые Пексёлы	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
7	Водонапорная башня	д. Полтавка	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
8	Водонапорная башня	пос. Пролетарский	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
9	Водонапорная башня	с. Березово	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
10	Водонапорная башня	с. Большие Пексёлы	Материал башни:	1	Удовлетворительное	90

			металл			
11	Водонапорная башня	с. Борки	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
12	Водонапорная башня	с. Боровое ул. Садовая	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
13	Водонапорная башня	с. Дубровка	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
14	Водонапорная башня	с. Желудево	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
15	Водонапорная башня	с. Желудево ул. Заводская	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
16	Водонапорная башня	с. Занино-Починки	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
17	Водонапорная башня	с. Занино-Починки	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
18	Водонапорная башня	с. Занино-Починки	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
19	Водонапорная башня	с. Инякино	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
20	Водонапорная башня	с. Инякино	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
21	Водонапорная башня	с. Инякино	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
22	Водонапорная башня	с. Ирицы	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
23	Водонапорная башня	с. Ирицы	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
24	Водонапорная башня	с. Копаново	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
25	Водонапорная башня	с. Красный Холм	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
26	Водонапорная башня	с. Надеино	Материал башни: кирпич	1	Удовлетворительное	90
27	Водонапорная башня	с. Сановка	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	20
28	Водонапорная башня	с. Санское	Материал	1	Удовлетворительное	90

			башни: кирпич			
29	Водонапорная башня	с. Сасыкино ул. Новая	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
30	Водонапорная башня	с. Сасыкино ул. Новая	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
31	Водонапорная башня	с. Свинчус	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
32	Водонапорная башня	с. Сельцо-Сергиевка	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
33	Водонапорная башня	с. Симакино	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
34	Водонапорная башня	с. Терехово	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	20
35	Водонапорная башня	с. Тимошкино	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	20
36	Водонапорная башня	с. Тырново	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
37	Водонапорная башня	с. Тырново	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
38	Водонапорная башня	с. Тырново	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
39	Водонапорная башня	с. Увяз	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90
40	Водонапорная башня	с. Федосеево-Пустынь	Материал башни: металл	1	Удовлетворительное	90

Водопроводная сеть (ХВС)

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Технические характеристики	Количество, ед.	Оценка технического состояния	Прогноз износа
1	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Акулово	Чугун $d=123$ мм, Асбест $d=100$ мм	1	Удовлетворительное	90
2	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Александровка ул. Луговая	Чугун $d=123$ мм, Асбест $d=100$ мм	1	Удовлетворительное	90
3	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Бортниково	ПНД $d=110$ мм	1	Удовлетворительное	90
4	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Елизаветинка ул. Заводская	Чугун $d=123$ мм, Асбест $d=100$ мм	1	Удовлетворительное	90
5	Водопроводная	д. Елизаветинка	ПНД $d=110$ мм	1	Удовлетворительное	90

	сеть (ХВС)	ул. Полевая			льное	
6	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Иредь	Чугун д=123 мм, Сталь д=100 мм	1	Удовлетворите льное	90
7	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Малые Пексемы	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм, Сталь д = 100 мм	1	Удовлетворите льное	90
8	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Полтавка	Чугун д=123 мм, Асбест д=100 мм	1	Удовлетворите льное	90
9	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Слобода	Чугун д=123 мм, Сталь д =100 мм	1	Удовлетворите льное	90
10	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Тайдаково	Чугун д=123 мм, Сталь д =100 мм	1	Удовлетворите льное	90
11	Водопроводная сеть (ХВС)	пос. Пролетарский	ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворите льное	90
12	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Березово	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм	1	Удовлетворите льное	90
13	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Большие Пексемы	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм, Сталь д = 100 мм	1	Удовлетворите льное	90
14	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Борки	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм	1	Удовлетворите льное	90
15	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Борки	ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворите льное	90
16	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Боровое	Чугун д=123 мм, Асбест д=100 мм	1	Удовлетворите льное	90
17	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Боровое ул. Садовая	ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворите льное	90
18	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Дубровка	Сталь д =100 мм, ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворите льное	90
19	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ерахтур	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм	1	Удовлетворите льное	90
20	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ерахтур	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм	1	Удовлетворите льное	90
21	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Желудево	Чугун д=123 мм, Сталь д = 100 мм	1	Удовлетворите льное	90
22	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Задубровье	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм	1	Удовлетворите льное	90
23	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Занино-Починки	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм, Сталь д =100 мм	1	Удовлетворите льное	90
24	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Занино-Починки	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм, Сталь д =100 мм	1	Удовлетворите льное	90

25	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Илебники	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм	1	Удовлетворите льное	90
26	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Инякино	Чугун д=123 мм, Асбест д=100 мм	1	Удовлетворите льное	90
27	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Инякино ул. Озерная, ул. Романова, ул. Полевая, ул. Любовка	Чугун д=123 мм, Асбест д=100 мм	1	Удовлетворите льное	90
28	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Инякино ул. Сергиевка	Чугун д=123 мм, Асбест д=100 мм	1	Удовлетворите льное	90
29	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ирицы	Сталь д = 100 мм, ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворите льное	90
30	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ирицы	Сталь д = 100 мм, ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворите льное	90
31	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Константиново	Чугун д=123 мм, Сталь д=100 мм Асбест д=100 мм	1	Удовлетворите льное	90
32	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Копаново	ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворите льное	90
33	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Красный Холм	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм Сталь д =100 мм	1	Удовлетворите льное	90
34	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Куземкино	ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворите льное	90
35	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ладышкино	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворите льное	90
36	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Луинно	Сталь д =100 мм ПНД д= 110 мм,	1	Удовлетворите льное	90
37	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Больничная	Чугун д=123 мм, Сталь д = 100мм	1	Удовлетворите льное	90
38	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Колбасина	Чугун д=123 мм, Сталь д = 100мм	1	Удовлетворите льное	90
39	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Колбасина	Чугун д=123 мм, Сталь д = 100мм	1	Удовлетворите льное	90
40	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Лесхозная	Чугун д=123 мм, Сталь д = 100мм	1	Удовлетворите льное	90
41	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Молодежная	ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворите льное	90
42	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Рощина – ул. Прудовая	ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворите льное	90
43	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Советская	Чугун д=123 мм, Сталь д = 100мм	1	Удовлетворите льное	90
44	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Совхозная	Чугун д=123 мм, Сталь д = 100мм	1	Удовлетворите льное	90
45	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Муратово	ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворите льное	90
46	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Надеино	Сталь д = 100 мм, ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворите льное	90
47	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Нармушадь	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм	1	Удовлетворите льное	90

48	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Пустополье	ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворительное	90
49	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Рубецоке	Сталь д=100мм, ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворительное	90
50	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Рясы	ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворительное	90
51	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сановка	ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворительное	20
52	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Санское	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Сталь = 100 мм	1	Удовлетворительное	90
53	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сасыкино	Чугун д=123 мм, Сталь д=100 мм	1	Удовлетворительное	90
54	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сасыкино ул. Молодежная и ул. Новая	Чугун д=123 мм, Сталь д=100 мм	1	Удовлетворительное	90
55	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Свинчус	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм	1	Удовлетворительное	90
56	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сельцо-Сергиевка	Чугун д=123 мм, Асбест д=100 мм	1	Удовлетворительное	90
57	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Симакино	Чугун д=123 мм, Асбест д=100 мм	1	Удовлетворительное	90
58	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Срезнево	ПНД д= 110 мм,	1	Удовлетворительное	90
59	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Терехово	ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворительное	20
60	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тимошкино	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Сталь д =100 мм	1	Удовлетворительное	20
61	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тимошкино	ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворительное	20
62	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тырново	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм, Сталь д =100 мм	1	Удовлетворительное	90
63	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тырново	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм, Сталь д =100 мм	1	Удовлетворительное	90
64	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тырново	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм, Сталь д =100 мм	1	Удовлетворительное	90
65	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Увяз	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм	1	Удовлетворительное	90
66	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Федоссево-Пустынь	ПНД д= 110 мм	1	Удовлетворительное	90
67	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Юшта	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм, Сталь д =100 мм	1	Удовлетворительное	90

68	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Юшта	Чугун д=123 мм, ПНД д= 110 мм, Асбест д=100 мм, Сталь д =100 мм	1	Удовлетворительное	90
69	Водопроводная сеть (ХВС)	С.Аделино	Чугун д=123 мм	1	Удовлетворительное	90
70	Водопроводная сеть (ХВС)	С.Аделино	Чугун д=123 мм	1	Удовлетворительное	90

Водопроводная сеть (ГВС)

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Технические характеристики	Количество, ед.	Оценка технического состояния	Процент износа
1	Водопроводная сеть (ГВС)	с. Борки	ПП 63	1	Удовлетворительное	20
2	Водопроводная сеть (ГВС)	с.Задубровье	ПП 63	1	Удовлетворительное	10

Здание котельной:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Технические характеристики	Количество, ед.	Оценка технического состояния	Процент износа
1	Здание котельной	с. Борки	Установлен котел КДВЕ-160	4	Удовлетворительное	80

Канализационные насосные станции:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Технические характеристики	Количество, ед.	Оценка технического состояния	Процент износа
1	Канализационная насосная станция	д. Иредь	насос grundfos seg.40.26.2.50B, электродвигатель	1	Удовлетворительное	90
2	Канализационная насосная станция	с. Задубровье ул. Заводская	насос grundfos seg.40.26.2.50B, электродвигатель	1	Удовлетворительное	90
3	Канализационная насосная станция	с. Инякино	насос grundfos seg.40.26.2.50B, электродвигатель	1	Удовлетворительное	90
4	Канализационная насосная станция	с. Мосолово ул. Рощина	насос grundfos seg.40.26.2.50B, электродвигатель	2	Удовлетворительное	20
5	Канализационная насосная станция	с. Сасыкино	насос grundfos seg.40.26.2.50B, электродвигатель	1	Удовлетворительное	90
6	Канализационная насосная станция	с.Мосолово, ул.Совхозная	насос grundfos seg.40.26.2.50B, электродвигатель	1	Удовлетворительное	90

			ь			
7	Канализационная насосная станция	с. Борки	насос grundfos seg.40.26.2.50B, электродвигатель	1	Удовлетворительно	80

Канализационные сети:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Технические характеристики	Количество, ед.	Оценка технического состояния	Процент износа, %
1	Канализационная сеть	с. Борки	Чугун д = 200 мм	1	Удовлетворительно	90
2	Канализационная сеть	с. Задубровье	Чугун д = 200 мм	1	Удовлетворительно	90
3	Канализационная сеть	с. Инякино ул. Озерная	Чугун д = 200 мм	1	Удовлетворительно	90
4	Канализационная сеть	с. Константиновское	Чугун д = 150 мм	1	Удовлетворительно	90
5	Канализационная сеть	с. Красный Холм	Чугун д = 150 мм	1	Удовлетворительно	90
6	Канализационная сеть	с. Мосолово ул. Рощина	Чугун д = 200 мм	1	Удовлетворительно	90
7	Канализационная сеть	с. Мосолово ул. Совхозная	Чугун д = 200 мм	1	Удовлетворительно	90
8	Канализационная сеть	С.Аделино ул. Садовая, ул. Звездная	Чугун д = 200 мм	1	Удовлетворительно	90
9	Канализационная сеть	С.Аделино ул. Центральная	Чугун д = 200 мм	1	Удовлетворительно	90

Коллекторы канализационные:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Технические характеристики	Количество, ед.	Оценка технического состояния	Процент износа
1	Коллектор канализационный	д. Иредь	Чугун	1	Удовлетворительно	90
2	Коллектор канализационный	с. Сасыкино ул. Молодежная и ул. Новая	Чугун	1	Удовлетворительно	90

Очистные сооружения:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Технические характеристики	Количество, ед.	Оценка технического состояния	Процент износа
1	Очистное сооружение	с. Борки	Материал сооружения: Шлакоблок	1	Удовлетворительно	45
2	Очистное сооружение	с. Мосолово ул. Рощина	Материал сооружения: металл	1	Удовлетворительно	40

Тепловой пункт:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Технические характеристики	Количество, ед.	Оценка технического состояния	Процент износа
1	Тепловой пункт	с. Задубровье	Материал сооружения: кирпич	1	Удовлетворительно	50

3) заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения:

- _____ техническое состояние объектов – удовлетворительное;

4) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения:

Артезианские скважины:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Возможность эксплуатации	Режим эксплуатации	Сроки дальнейшей эксплуатации
1	Артезианская скважина	д. Акулово д. Акулово	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
2	Артезианская скважина	д. Александровка ул. Луговая	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
3	Артезианская скважина	д. Бортиково колхоз им. Ленина	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
4	Артезианская скважина	д. Елизаветинка ул. Заводская (Крахмалопаточный комбинат)	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
5	Артезианская скважина	д. Елизаветинка ул. Полевая (50 м от правления колхоза)	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
6	Артезианская скважина	д. Иредь д. Иредь	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
7	Артезианская скважина	д. Малые Пекселы	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
8	Артезианская скважина	д. Полтавка Южная окраина	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
9	Артезианская скважина	д. Слобода На юг он село Колхоз Победа Октября	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
10	Артезианская скважина	д. Тайдаково Колхоз Победа Октября	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет

11	Артезианская скважина	пос. Пролетарский	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
12	Артезианская скважина	с. Аделино	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 30 лет
13	Артезианская скважина	с. Березово колхоз Новая Деревня	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 30 лет
14	Артезианская скважина	с. Большие Пекселы	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
15	Артезианская скважина	с. Борки ГАЗПРОМ	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 40 лет
16	Артезианская скважина	с. Борки ГАЗПРОМ	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 30 лет
17	Артезианская скважина	с. Борки Западная окраина	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
18	Артезианская скважина	с. Боровое ул. Садовая (Лесничество)	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
19	Артезианская скважина	с. Боровое ул. Центральная (Совхоз Борьба)	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
20	Артезианская скважина	с. Дубровка ПСК Дубровка	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 30 лет
21	Артезианская скважина	с. Ерахтур	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
22	Артезианская скважина	с. Ерахтур Колхоз имени Красной Армии	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
23	Артезианская скважина	с. Ерахтур Территория коммунального хозяйства	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
24	Артезианская скважина	с. Желудево ул. Заводская	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 40 лет
25	Артезианская скважина	с. Желудево ул. Парковая	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
26	Артезианская скважина	с. Задубровье	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 30 лет
27	Артезианская скважина	с. Занино-Починки	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
28	Артезианская скважина	с. Занино-Починки Лесхоз, отделение Комсомольская	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет

29	Артезианская скважина	с. Илебники на юго-восточной окраине села	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
30	Артезианская скважина	с. Инякино Западная окраина	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
31	Артезианская скважина	с. Инякино Северная часть села	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
32	Артезианская скважина	с. Инякино Северо-восточная часть села	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
33	Артезианская скважина	с. Ирицы Совхоз Пролетарский	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
34	Артезианская скважина	с. Ирицы ул. Выдерга	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
35	Артезианская скважина	с. Константиново ул. Центральная	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
36	Артезианская скважина	с. Копаново база отдыха "Ока"	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
37	Артезианская скважина	с. Красный Холм в центре села	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
38	Артезианская скважина	с. Куземкино колхоз Красная Армия	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
39	Артезианская скважина	с. Куземкино колхоз Красная Армия	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
40	Артезианская скважина	с. Ладышкино правый берег долины	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
41	Артезианская скважина	с. Лунино	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
42	Артезианская скважина	с. Мосолово ул. Лесхозная	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
43	Артезианская скважина	с. Мосолово ул. Молодежная	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
44	Артезианская скважина	с. Мосолово ул. Совхозная	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
45	Артезианская скважина	с. Муратово Колхоз Победа Октября	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
46	Артезианская скважина	с. Надеино 300 метров на северо-запад от скотных дворов	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет

47	Артезианская скважина	с. Нармушадь Колхоз Новая Жизнь	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
48	Артезианская скважина	с. Нармушадь Колхоз Новая Жизнь	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
49	Артезианская скважина	с. Пустополье колхоз им. Ленина	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
50	Артезианская скважина	с. Рубецоке в долине р.Ока	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
51	Артезианская скважина	с. Рясы Колхоз Победа Октября	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 30 лет
52	Артезианская скважина	с. Сановка в 0,1 км западнее а/д Шилов-Рязск	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 40 лет
53	Артезианская скважина	с. Санское	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
54	Артезианская скважина	с. Санское Совхоз Санской	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
55	Артезианская скважина	с. Сасыкино ул. Новая (юго-восточная часть)	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 30 лет
56	Артезианская скважина	с. Сасыкино ул. Новый поселок (Животноводческий комплекс)	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
57	Артезианская скважина	с. Сасыкино ул. Новый поселок (п.Молодежный)	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 30 лет
58	Артезианская скважина	с. Свинчус	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
59	Артезианская скважина	с. Сельцо-Сергиевка с. Сельцо-Сергиевка	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
60	Артезианская скважина	с. Симакينو Юго-западная окраина	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
61	Артезианская скважина	с. Срезнево колхоз им. Ленина	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
62	Артезианская скважина	с. Терехово	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
63	Артезианская скважина	с. Терехово Колхоз Новый Путь	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
64	Артезианская скважина	с. Тимошкино северо-западная окраина села	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 40 лет

65	Артезианская скважина	с. Тырново К западу от коровника	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
66	Артезианская скважина	с. Тырново Северо-восточная часть села	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
67	Артезианская скважина	с. Тырново Южная часть села	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
68	Артезианская скважина	с. Увяз	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 30 лет
69	Артезианская скважина	с. Федосеево-Пустынь х	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
70	Артезианская скважина	с. Юшта	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
71	Артезианская скважина	с. Юшта Совхоз Санской	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет

Водонапорные башни:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Возможность эксплуатации	Режим эксплуатации	Сроки дальнейшей эксплуатации
1	Водонапорная башня	д. Акулово	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
2	Водонапорная башня	д. Александровка ул. Луговая	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
3	Водонапорная башня	д. Елизаветинка ул. Заводская	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
4	Водонапорная башня	д. Елизаветинка ул. Полевая	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
5	Водонапорная башня	д. Иредь	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
6	Водонапорная башня	д. Малые Пексёлы	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
7	Водонапорная башня	д. Полтавка	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
8	Водонапорная башня	пос. Пролетарский	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
9	Водонапорная башня	с. Березово	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет

28	Водонапорная башня	с. Санское	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
29	Водонапорная башня	с. Сасыкино ул. Новая	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
30	Водонапорная башня	с. Сасыкино ул. Новая	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
31	Водонапорная башня	с. Свинчус	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
32	Водонапорная башня	с. Сельцо-Сергиевка	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
33	Водонапорная башня	с. Симакрино	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
34	Водонапорная башня	с. Терехово	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
35	Водонапорная башня	с. Тимошкино	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
36	Водонапорная башня	с. Тырново	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
37	Водонапорная башня	с. Тырново	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
38	Водонапорная башня	с. Тырново	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
39	Водонапорная башня	с. Увяз	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
40	Водонапорная башня	с. Федосеево-Пустынь	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет

Водопроводные сети (ХВС):

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Возможность эксплуатации	Режим эксплуатации	Сроки дальнейшей эксплуатации
1	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Акулово	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
2	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Александровка ул. Луговая	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
3	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Бортниково	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет

4	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Елизаветинка ул. Заводская	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
5	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Елизаветинка ул. Полевая	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
6	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Иредь	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
7	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Малые Пексёлы	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
8	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Полтавка	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
9	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Слобода	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
10	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Тайдаково	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
11	Водопроводная сеть (ХВС)	пос. Пролетарский	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
12	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Березово	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
13	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Большие Пексёлы	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
14	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Борки	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 30 лет
15	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Борки	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 30 лет
16	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Боровое	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
17	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Боровое ул. Садовая	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
18	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Дубровка	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
19	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ерахтур	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
20	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ерахтур	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
21	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Желудево	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет

22	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Задубровье	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
23	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Занино-Починки	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
24	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Занино-Починки	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
25	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Илебники	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
26	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Инякино	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
27	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Инякино ул. Озерная, ул. Романова, ул. Полевая, ул. Любовка	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
28	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Инякино ул. Сергиевка	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
29	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ирицы	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
30	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ирицы	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
31	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Константиново	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
32	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Копаново	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
33	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Красный Холм	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
34	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Куземкино	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
35	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ладышкино	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
36	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Лунино	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
37	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Больничная	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
38	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Колбасина	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет

39	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Колбасина	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
40	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Лесхозная	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
41	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Молодежная	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
42	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Рощина - ул. Прудовая	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
43	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Советская	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
44	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Совхозная	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
45	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Муратово	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
46	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Наденно	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
47	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Нармушадь	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
48	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Пустополье	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
49	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Рубецоке	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
50	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Рясы	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
51	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сановка	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
52	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Санское	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
53	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сасыкино	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
54	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сасыкино ул. Молодежная и ул. Новая	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
55	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Свинчус	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
56	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сельцо-Сергиевка	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет

57	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Симакينو	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
58	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Срезнево	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 50 лет
59	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Терехово	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
60	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тимошкино	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
61	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тимошкино	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
62	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тырново	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
63	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тырново	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
64	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тырново	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
65	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Увяз	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
66	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Федосеево-Пустынь	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 50 лет
67	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Юшта	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
68	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Юшта	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
69	Водопроводная сеть (ХВС)	С.Аделино	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
70	Водопроводная сеть (ХВС)	С.Аделино	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет

Водопроводные сети (ГВС):

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Возможность эксплуатации	Режим эксплуатации	Сроки дальнейшей эксплуатации
1	Водопроводная сеть (ГВС)	с. Борки	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 40 лет
2	Водопроводная сеть (ГВС)	с. Задубровье	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 40 лет

Здание котельной:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Возможность эксплуатации	Режим эксплуатации	Сроки дальнейшей эксплуатации
1	Здание котельной	с. Борки	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет

Канализационные насосные станции:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Возможность эксплуатации	Режим эксплуатации	Сроки дальнейшей эксплуатации
1	Канализационная насосная станция	д. Иредь	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
2	Канализационная насосная станция	с. Задубровье ул. Заводская	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
3	Канализационная насосная станция	с. Инякино	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
4	Канализационная насосная станция	с. Мосолово ул. Рощина	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 40 лет
5	Канализационная насосная станция	с. Сасыкино	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
6	Канализационная насосная станция	с. Мосолово, ул. Совхозная	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
7	Канализационная насосная станция	с. Борки	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет

Канализационные сети:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Возможность эксплуатации	Режим эксплуатации	Сроки дальнейшей эксплуатации
1	Канализационная сеть	с. Борки	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 20 лет
2	Канализационная сеть	с. Задубровье	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
3	Канализационная сеть	с. Инякино ул. Озерная	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет

4	Канализационная сеть	с. Константиново	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
5	Канализационная сеть	с. Красный Холм	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
6	Канализационная сеть	с. Мосолово ул. Рощина	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
7	Канализационная сеть	с. Мосолово ул. Совхозная	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
8	Канализационная сеть	С.Аделино ул. Садовая, ул. Звездная	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет
9	Канализационная сеть	С.Аделино ул. Центральная	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 10 лет

Коллекторы канализационные:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Возможность эксплуатации	Режим эксплуатации	Сроки дальнейшей эксплуатации
1	Коллектор канализационный	д. Иредь	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет
2	Коллектор канализационный	с. Сасыкино ул. Молодежная и ул. Новая	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет

Очистные сооружения:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Возможность эксплуатации	Режим эксплуатации	Сроки дальнейшей эксплуатации
1	Очистное сооружение	с. Борки	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 30 лет
2	Очистное сооружение	с. Мосолово ул. Рощина	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 15 лет

Тепловой пункт:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Возможность эксплуатации	Режим эксплуатации	Сроки дальнейшей эксплуатации
1	Тепловой пункт	с. Задубровье	годен к эксплуатации	Круглосуточно	Ориентировочный срок дальнейшей эксплуатации – 30 лет

5) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию:

- ГОСТ 18599-2001,
- ФЗ от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 августа 2014 г. № 437/пр "Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей"
- Паспорт (руководство по эксплуатации) агрегата электронасосного центробежного скважинного
- Учетные карточки буровых скважин

3. Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующей централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами:

4. Рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

- Рекомендовано проведение капитального ремонта следующих объектов:

Артезианские скважины:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Артезианская скважина	д. Акулово д. Акулово
2	Артезианская скважина	д. Александровка ул. Луговая
3	Артезианская скважина	д. Бортиково колхоз им. Ленина
4	Артезианская скважина	д. Елизаветинка ул. Заводская (Крахмало-паточный комбинат)
5	Артезианская скважина	д. Елизаветинка ул. Полевая (50 м от правления колхоза)
6	Артезианская скважина	д. Иредь д. Иредь
7	Артезианская скважина	д. Малые Пекселы
8	Артезианская скважина	д. Полтавка Южная окраина
9	Артезианская скважина	д. Слобода На юг от села Колхоз Победа Октября
10	Артезианская скважина	д. Тайдаково Колхоз Победа Октября
11	Артезианская скважина	пос. Пролетарский
12	Артезианская скважина	с. Аделино
13	Артезианская скважина	с. Березово колхоз Новая Деревня
14	Артезианская скважина	с. Большие Пекселы
15	Артезианская скважина	с. Борки ГАЗПРОМ
16	Артезианская скважина	с. Борки ГАЗПРОМ
17	Артезианская скважина	с. Борки Западная окраина
18	Артезианская скважина	с. Боровое ул. Садовая (Лесничество)
19	Артезианская скважина	с. Боровое ул. Центральная (Совхоз Борьба)
20	Артезианская скважина	с. Дубровка ПСК Дубровка
21	Артезианская скважина	с. Ерахтур
22	Артезианская скважина	с. Ерахтур Колхоз имени Красной Армии
23	Артезианская скважина	с. Ерахтур Территория коммунального хозяйства
24	Артезианская скважина	с. Желудево ул. Заводская
25	Артезианская скважина	с. Желудево ул. Парковая
26	Артезианская скважина	с. Задубровье
27	Артезианская скважина	с. Занино-Починки
28	Артезианская скважина	с. Занино-Починки Лесхоз, отделение Комсомольская
29	Артезианская скважина	с. Илебники на юго-восточной окраине села
30	Артезианская скважина	с. Инякино Западная окраина
31	Артезианская скважина	с. Инякино Северная часть села

32	Артезианская скважина	с. Инякино Северо-восточная часть села
33	Артезианская скважина	с. Ирицы Совхоз Пролетарский
34	Артезианская скважина	с. Ирицы ул. Выдерга
35	Артезианская скважина	с. Константиново ул. Центральная
36	Артезианская скважина	с. Копаново база отдыха "Ока"
37	Артезианская скважина	с. Красный Холм в центре села
38	Артезианская скважина	с. Куземкино колхоз Красная Армия
39	Артезианская скважина	с. Куземкино колхоз Красная Армия
40	Артезианская скважина	с. Ладышкино правый берег долины
41	Артезианская скважина	с. Лунино
42	Артезианская скважина	с. Мосолово ул. Лесхозная
43	Артезианская скважина	с. Мосолово ул. Молодежная
44	Артезианская скважина	с. Мосолово ул. Совхозная
45	Артезианская скважина	с. Муратово Колхоз Победа Октября
46	Артезианская скважина	с. Надеино 300 метров на северо-запад от скотных дворов
47	Артезианская скважина	с. Нармушадь Колхоз Новая Жизнь
48	Артезианская скважина	с. Нармушадь Колхоз Новая Жизнь
49	Артезианская скважина	с. Пустополье колхоз им. Ленина
50	Артезианская скважина	с. Рубецоке в долине р.Ока
51	Артезианская скважина	с. Рясы Колхоз Победа Октября
52	Артезианская скважина	с. Сановка в 0,1 км западнее а/д Шилово-Рязск
53	Артезианская скважина	с. Санское
54	Артезианская скважина	с. Санское Совхоз Санской
55	Артезианская скважина	с. Сасыкино ул. Новая (юго-восточная часть)
56	Артезианская скважина	с. Сасыкино ул. Новый поселок (Животноводческий комплекс)
57	Артезианская скважина	с. Сасыкино ул. Новый поселок (п.Молодежный)
58	Артезианская скважина	с. Свиночье
59	Артезианская скважина	с. Сельцо-Сергиевка с. Сельцо-Сергиевка
60	Артезианская скважина	с. Симакрино Юго-западная окраина
61	Артезианская скважина	с. Срезнево колхоз им. Ленина
62	Артезианская скважина	с. Терехово
63	Артезианская скважина	с. Терехово Колхоз Новый Путь
64	Артезианская скважина	с. Тимошкино северо-западная окраина села
65	Артезианская скважина	с. Тырново К западу от коровника
66	Артезианская скважина	с. Тырново Северо-восточная часть села
67	Артезианская скважина	с. Тырново Южная часть села
68	Артезианская скважина	с. Увяз
69	Артезианская скважина	с. Федосеево-Пустынь х
70	Артезианская скважина	с. Юшта
71	Артезианская скважина	с. Юшта Совхоз Санской

Водонапорные башни:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Водонапорная башня	д. Акулово
2	Водонапорная башня	д. Александровка ул. Луговая
3	Водонапорная башня	д. Елизаветинка ул. Заводская
4	Водонапорная башня	д. Елизаветинка ул. Полевая
5	Водонапорная башня	д. Иредь

6	Водонапорная башня	д. Малые Пекселы
7	Водонапорная башня	д. Полтавка
8	Водонапорная башня	пос. Пролетарский
9	Водонапорная башня	с. Березово
10	Водонапорная башня	с. Большие Пекселы
11	Водонапорная башня	с. Боровое ул. Садовая
12	Водонапорная башня	с. Дубровка
13	Водонапорная башня	с. Желудево
14	Водонапорная башня	с. Желудево ул. Заводская
15	Водонапорная башня	с. Занино-Починки
16	Водонапорная башня	с. Занино-Починки
17	Водонапорная башня	с. Занино-Починки
18	Водонапорная башня	с. Инякино
19	Водонапорная башня	с. Инякино
20	Водонапорная башня	с. Инякино
21	Водонапорная башня	с. Ирицы
22	Водонапорная башня	с. Ирицы
23	Водонапорная башня	с. Копаново
24	Водонапорная башня	с. Красный Холм
25	Водонапорная башня	с. Наденно
26	Водонапорная башня	с. Сановка
27	Водонапорная башня	с. Санское
28	Водонапорная башня	с. Сасыкино ул. Новая
29	Водонапорная башня	с. Сасыкино ул. Новая
30	Водонапорная башня	с. Свинчус
31	Водонапорная башня	с. Сельцо-Сергиевка
32	Водонапорная башня	с. Симакино
33	Водонапорная башня	с. Тырново
34	Водонапорная башня	с. Тырново
35	Водонапорная башня	с. Тырново
36	Водонапорная башня	с. Увяз
37	Водонапорная башня	с. Федосеево-Пустынь

Водопроводные сети (ХВС):

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Акулово
2	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Александровка ул. Луговая
3	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Бортниково
4	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Елизаветинка ул. Заводская
5	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Елизаветинка ул. Полевая
6	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Иредь
7	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Малые Пекселы
8	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Полтавка
9	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Слобода

10	Водопроводная сеть (ХВС)	д. Тайдаково
11	Водопроводная сеть (ХВС)	пос. Пролетарский
12	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Березово
13	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Большие Пекселы
14	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Боровое
15	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Боровое ул. Садовая
16	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Дубровка
17	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ерахтур
18	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ерахтур
19	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Желудево
20	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Задубровье
21	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Занино-Починки
22	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Занино-Починки
23	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Илебники
24	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Инякино
25	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Инякино ул. Озерная, ул. Романова, ул. Полевая, ул. Любовка
26	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Инякино ул. Сергеевка
27	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ирицы
28	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ирицы
29	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Константиново
30	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Копаново
31	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Красный Холм
32	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Куземкино
33	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Ладышкино
34	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Лунино
35	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Больничная
36	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Колбасина
37	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Колбасина
38	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Лесхозная
39	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Молодежная
40	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Рощина - ул. Прудовая
41	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Советская
42	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Мосолово ул. Совхозная
43	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Муратово
44	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Наденно
45	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Нармушадь
46	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Пустополье
47	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Рубецоке
48	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Рясы
49	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сановка
50	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Санское
51	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сасыкино
52	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сасыкино ул. Молодежная и ул. Новая
53	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Свинчус
54	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Сельцо-Сергеевка
55	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Симаккино
56	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Срезнево
57	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тырново
58	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тырново
59	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Тырново
60	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Увяз

61	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Федосеево-Пустынь
62	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Юшта
63	Водопроводная сеть (ХВС)	с. Юшта
64	Водопроводная сеть (ХВС)	С.Аделино
65	Водопроводная сеть (ХВС)	С.Аделино

Канализационные насосные станции:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Канализационная насосная станция	д. Иредь
2	Канализационная насосная станция	с. Задубровье ул. Заводская
3	Канализационная насосная станция	с. Инякино
4	Канализационная насосная станция	с. Мосолово ул. Рощина
5	Канализационная насосная станция	с. Сасыкино
6	Канализационная насосная станция	с. Мосолово, ул. Совхозная

Канализационные сети:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Канализационная сеть	с. Задубровье
2	Канализационная сеть	с. Инякино ул. Озерная
3	Канализационная сеть	с. Константиново
4	Канализационная сеть	с. Красный Холм
5	Канализационная сеть	с. Мосолово ул. Рощина
6	Канализационная сеть	с. Мосолово ул. Совхозная
7	Канализационная сеть	С.Аделино ул. Садовая, ул. Звездная
8	Канализационная сеть	С.Аделино ул. Центральная

Коллекторы канализационные:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Коллектор канализационный	д. Иредь
2	Коллектор канализационный	с. Сасыкино ул. Молодежная и ул. Новая

Очистные сооружения:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Очистное сооружение	с. Мосолово ул. Рощина

Тепловой пункт:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Тепловой пункт	с. Задубровье

- Ежегодно производить отбор проб воды на химический, бактериологический анализ воды
- Соблюдение техники безопасности и охраны труда;
- Ежегодно проводить промывку, дезинфекцию.

Приложение № 1 Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки Артезианской скважины с. Занино-Починки Шилловского района на соответствие проектным параметрам качества питьевой воды (горячей воды), соответствующей требованиям действующих нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе с водопроводных станций и в распределительной водопроводной сети

на выходе с водопроводных станций артезианской скважины №440, ГVK 61140107

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (грал.)	Норматив (ГДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
мутность				
цветность				
алюминий				
хлороформ				
.....				
Микробиологические показатели: Колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с. Тимоновкино, ул. Школьная, д. 3, водопроводный край кухни (№Ш.622 от 18.03.2022г.)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по каслину)	мг/дм ³	1,5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ/см ³	50	5	0
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с. Константиново, ул. Сельская, д.30 (№Ш.177 от 21.01.2022г.)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	2,0±0,6	0
Мутность (по каслину)	мг/дм ³	1,5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ/см ³	50	4	0
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
----------	-------------------------	------------	---------------	---

в распределительной водопроводной сети МБОУ Задубровская СОШ, водопроводный кран (№Ш.1729 от 08.09.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	2,0±0,6	0
Мутность (по каслингу)	мг/дм ³	1,5	0,46±0,05	0
Микробиологические показатели:				
Общие калиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с. Задубровье, ул. Школьная, д.1, водопроводный кран пищеблока (№Ш.176 от 21.01.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по каслингу)	мг/дм ³	1,5	0,78±0,08	0
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ/см ³	50	5	0
Общие калиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
----------	-------------------------	------------	---------------	---

в распределительной водопроводной сети с. Красный Холм, «Краснохолмская ООШ-филиал «Школьная СОШ №1», водопроводный кран пищеблока (№Ш.1846 от 22.09.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	4,0±1,2	0
Мутность (по каслингу)	мг/дм ³	1,5	0,78±0,08	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с. Красный Холм, водопроводный кран школы (№Ш.308 от 04.02.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2		0
Запах при 60°C	баллы	2		0
Привкус при 20°C	баллы	2		0
Цветность	градусы	20		0
Мутность (по каслингу)	мг/дм ³	1,5		0
Микробиологические показатели:				

Общее микробное число	КОЕ/см ³	50		0
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с. Дунино, водопроводный кран школы (№Ш.309 от 04.02.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ/см ³	50	4	0
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с. Бортниково, ул. Окская, водопроводная колонка (№Ш.312 от 04.02.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0

Цветность	градусы	20	4,0±1,2	0
Мутность (по каслингу)	мг/дм ³	1,5	0,46±0,05	0
<i>Микробиологические показатели:</i>				
Общее микробное число	КОЕ/см ³	50	4	0
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с. Срезнево, ул. Дачная, д.9, водопроводный кран частного дома (№Ш.313 от 04.02.2022г.)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
<i>Санитарно-химические показатели:</i>				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	2,0±0,6	0
Мутность (по каслингу)	мг/дм ³	1,5	0,69±0,07	0
<i>Микробиологические показатели:</i>				
Общее микробное число	КОЕ/см ³	50	5	0
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с. Пустоное, ул. Солнечная, д.20, водопроводный кран частного дома (№Ш.311 от 04.02.2022г.)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
---	-------------------------------------	----------------	--	---

<i>Санитарно-химические показатели:</i>			
Запах при 20°C	баллы	2	0
Запах при 60°C	баллы	2	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9
Мутность (по каслингу)	мг/дм³	1,5	0,78±0,08
<i>Микробиологические показатели:</i>			
Общее микробное число	KOE/см³	50	3
Общие колиформные бактерии	KOE/100 см³	Отсутствие	Не обнаружено
Колифаги	KOE/100 см³	Отсутствие	Не обнаружено

в распределительной водопроводной сети с.Юнга, ул.Верхняя, д.18, водопроводный кран кухни (№Ш.620 от 18.03.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
<i>Санитарно-химические показатели:</i>				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	4,0±1,2	0
Мутность (по каслингу)	мг/дм³	1,5	0,69±0,07	0
<i>Микробиологические показатели:</i>				
Общее микробное число	KOE/см³	50	6	0
Общие колиформные бактерии	KOE/100 см³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	KOE/100 см³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с. Федосеево-Пустынь, ул.Центральная, около дома №35, водопроводная колонка (№Ш.618 от 18.03.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ/см ³	50	4	0
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с. Санское, ул. Кооперативная, около дома №22, водопроводная колонка (№III.623 от 18.03.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	2,0±0,6	0
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,5	0,46±0,05	0
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ/см ³	50	2	0
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Борки, ул. Славянская, д.12 (№П.1872 от 23.09.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по каoliniу)	мг/дм ³	1,5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Нармушаль, ул. Почтовая, д.9 (№П.2617 от 01.12.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	Менее 5,0	0
Мутность (по каoliniу)	мг/дм ³	1,5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

Колифаги	KOЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
----------	-------------------------	------------	---------------	---

в распределительной водопроводной сети с.Ерахтур, ул.Советская, д.8 (№Ш.2616 от 01.12.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	Менее 5,0	0
Мутность (по каслину)	мг/дм ³	1,5	0,46±0,05	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	KOЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	KOЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Мосолово, СОШ им.В.М. Фомина (№Ш.1845 от 22.09.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,09	0
Мутность (по каслину)	мг/дм ³	1,5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				

Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с. Мосолово, ул. Рошина, д.32 (№Ш.173 от 21.01.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ/см ³	50	3	0
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с. Муратово, ул. Новая, д.22 (№Ш.175 от 21.01.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	2,0±0,06	0

Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,5	0,46±0,05	0
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ/см ³	50	3	0
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Тайдаково, ул.Луговая (№III.310 от 04.02.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм., мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	4,0±1,2	0
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ/см ³	50	6	0
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети д.Слобода, ул.Винищевая, д.29 (№III.1662 от 01.09.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм., мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Рябы, ул.Припорожная, д.82 (№Ш.174 от 21.01.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	4,0±1,2	0
Мутность (по каслингу)	мг/дм ³	1.5	0,46±0,05	0
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	KOE/см ³	50	4	0
Общие колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Сасыкино, ул.Новый поселок, д.25 (№Ш.181 от 21.01.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	2,0±0,6	0
Мутность (по каслингу)	мг/дм ³	1.5	0,46±0,05	0
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	KOE/см ³	50	3	0

Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Сасыкино, ул.Клементовская, д.40 (№ПШ.1083 от 08.07.2022г.)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,5	0,46±0,05	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети д.Сановка, ул.Советская, д.100 (№ПШ.180 от 21.01.2022г.)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,09	0
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,5	0,78±0,08	0

<i>Микробиологические показатели:</i>				
Общее микробное число	КОЕ/см ³	50	4	0
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с. Желудево, Желудевская СОШ (№Ш.1791 от 15.09.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по коалину)	мг/дм ³	1,5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети д. Желудево, ул. Центральная, д. 21 (№Ш.179 от 21.01.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	2,0±0,6	0

Мутность (по kaoliniu)	мг/дм³	1,5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	KOE/см³	50	3	0
Общие калиформные бактерии	KOE/100 см³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	KOE/100 см³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети д.Дюровка, ул.Никольская, д.16 (№Ш.1080 от 08.07.2022г.)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	4,0±1,2	0
Мутность (по kaoliniu)	мг/дм³	1,5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	KOE/см³	50	2	0
Общие калиформные бактерии	KOE/100 см³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	KOE/100 см³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Тырново, Тырновская ООШ (№Ш.1776 от 14.09.2022г.)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0

Цветность	градусы	2,0	2,0±0,6	0
Мутность (по коацерну)	мг/дм ³	1,5	0,46±0,05	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Тырново, ул.Советская, д.69/1 (№Ш.780 от 31.03.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по коацерну)	мг/дм ³	1,5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Акулово, ул.Сельская, д.70 (№Ш.659 от 23.03.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	4,0±1,2	0

Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети д.Акулово, ул.Сельская, д.70 (№ПН. 1081 от 08.07.2022г.)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20 ⁰ С	баллы	2	0	0
Запах при 60 ⁰ С	баллы	2	0	0
Привкус при 20 ⁰ С	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,5	0,46±0,05	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Инякино, ул.Озерная, д.57 (№ПН.1777 от 14.09.2022г.)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20 ⁰ С	баллы	2	0	0
Запах при 60 ⁰ С	баллы	2	0	0
Привкус при 20 ⁰ С	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	4,0±1,2	0
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,5	0,78±0,08	0

<i>Микробиологические показатели:</i>				
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Коллифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Сельцо-Сергиевка, ул.Центральная, д.50 (№П.1082 от 08.07.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	4,0±1,2	0
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,5	0,78±0,08	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Коллифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Наленно, ул.Центральная, д.102 (№П.658. От 23.03.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				

Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Ирны, ул. Сазонова, д.48 (№П.657 от 23.03.2022г.)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,5	0,78±0,08	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Терехово, ул.Центральная, д.22 (№П.656 от 23.03.2022г.)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	2,0±0,6	0
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,5	0,46±0,05	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
----------	-------------------------	------------	---------------	---

в распределительной водопроводной сети с. Полтавка, ул. Центральная, д.54 (№III.655 от 23.03.2022г.)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1.5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с. Еланзаветинка, д.5 (№III.617 от 03.06.2022г.)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1.5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Александровка, д.10 (№ИП.616 от 06.06.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	2,0±0,6	0
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,5	0,46±0,05	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Боровое, ул.Саловая, д.3 (№ИП.779 от 31.03.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	4,0±1,2	0
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Березово, ул.Школьная, д.43 (№П.621 от 18.03.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	2,0±0,6	0
Мутность (по каслину)	мг/дм ³	1,5	0,46±0,05	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Тимошкино, ул.Школьная, д.3 (№П.1778 от 14.09.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по каслину)	мг/дм ³	1,5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Инякино, ул.Озерная, д.57 (№П.653 от 23.02.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по коалону)	мг/дм ³	1,5	0,46±0,05	0
Микробиологические показатели:				
Общие калиформные бактерии	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Аделино, Аделинская СОШ (№Ш.1775 от 14.09.2022г.)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по коалону)	мг/дм ³	1,5	0,46±0,05	0
Микробиологические показатели:				
Общие калиформные бактерии	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Аделино, Школьная, д.22 (№Ш.781 от 31.03.2022г.)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	2,0±0,6	0
Мутность (по каслингу)	мг/дм ³	1,5	0,46±0,05	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Сасыкино, ул.Молодежная, Детский сад (№П.1793 от 15.09.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	4,0±1,2	0
Мутность (по каслингу)	мг/дм ³	1,5	0,78±0,08	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети с.Сасыкино, ул.Фабричная, д.19 (№П.1792 от 15.09.2022г)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	4,0±1,2	0
Мутность (по каслингу)	мг/дм ³	1,5	0,69±0,07	0
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети д.Ибрель, Администрация (№П.178 от 21.01.2022г.)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое качество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по каслингу)	мг/дм ³	1,5	0,46±0,05	0
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	KOE/см ³	50	5	0
Общие колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	KOE/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0

в распределительной водопроводной сети д.Ирель, ул.Центральная, д.10 (№П.619 от 18.03.2022г.)

Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)	Ед. изм. мг/дм ³ (град.)	Норматив (ПДК)	Фактическое количество отобранных проб за 2022 год	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2022 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели:				
Запах при 20°C	баллы	2	0	0
Запах при 60°C	баллы	2	0	0
Привкус при 20°C	баллы	2	0	0
Цветность	градусы	20	3,0±0,9	0
Мутность (по кадину)	мг/дм ³	1,5	0,78±0,08	0
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ/см ³	50	3	0
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0
Колифаги	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружено	0